

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

www.gov.pl/web/psse-kalisz
sekretariat@psse-kalisz.pl
[/pssekalisz/SkrytkaESP](mailto:pssekalisz@skrytkaESP)
higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
NIP 618-10-44-546
REGON 000677079
BDO: 000099028

oryginał/kopia

Kalisz, dn. 28 grudnia 2021 r.

ON-HK.9012.9.47.20210

**Wójt Gminy Blizanów
(ePUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Blizanów, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- a) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie, wykonanych przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Kaliszu w dniach:
20.04.2021r - nr DL-50401/524/2021,
22.06.2021r - nr DL-50401/898/2021,
17.08.2021r - nr DL-50401/1216/2021,
22.11.2021r - nr DL-50401/885/2021,
 - a) Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie:
12.10.2021r – SB/120629/11/2021
- 2) analizy podjętych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniem badań z dnia:
27.01.2021r - nr DL-50401/70/2021, DL-50401/71/2021,
11.05.2021r - nr DL-50401/652/2021,
01.09.2021r - nr DL-50401/1321/2021,
10.12.2021 r. – nr DL-50401/2009/2021,

prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:

- weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
- analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie,
- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi próbek pobranych w dniu, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2021, udokumentowanych sprawozdaniami z dnia:

19.01.2021r - nr HKL/N-30/2021, HKL/N-31/2021, HKL/N-32/2021,
HKL/N-33/2021, HKL/N-34/2021,
N/30/2021/LB-WG/PCH/, N/30/2021/LB-AS/PGC,PLC/

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Blizanów, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów żelaza, barwy oraz mętności wody. Przekroczenia miały charakter krótkotrwały i nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników wodociągu. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych polegająca na płukaniu odcinka sieci wraz z przyłączem została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kaliszu
dr Marek Stodolny

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie,
Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów.
2. a/a.