

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

www.gov.pl/web/psse-kalisz
sekretariat@psse-kalisz.pl
/pssekalisz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
NIP 618-10-44-546
REGON 000677079
BDO: 000099028

oryginał/kopia

ON-HK.9012.9.46.2021

Kalisz, dn. 28 grudnia 2021 r.

**Wójt Gminy Blizanów
(ePUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Jastrzębniki w gminie Blizanów, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie pobranych i wykonanych przez:
 - a) Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Kaliszu:
 - 20.04.2021 - nr DL-50401/523/2021,
 - 22.06.2021 - nr DL-50401/897/2021,
 - 17.08.2021 - nr DL-50401/1215/2021,
 - 17.08.2021 - nr DL-50401/1240/2021,
 - 22.11.2021 - nr DL-50401/1874/2021,
 - b) Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie:
 - 04.10.2021 - nr SB/120501/11/2021,
- 2) analizy podjętych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badań nr:
 - 01.09.2021 - nr DL-50401/1320/2021,
 - 08.12.2021 – nr DL-5040/1994/2021
- 3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
 - weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,

- analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie,
- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi próbek pobranych w dniu 02.02.2021r - zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2021, udokumentowanych sprawozdaniami nr:
HKL/N-114/2021, HKL/N-115/2021, HKL/N-116/2021, HKL/N-117/2021,
HKL/N-118/2021, N/136/2021/LB-WG/PCH/, N/136/2021/LB-AS/PGC,/

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Jastrzębniki w gminie Blizanów, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów tj. obecności i liczby bakterii z grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Przekroczenia miały charakter krótkotrwały i nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników wodociągu. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych polegająca na płukaniu i chlorowaniu odcinka sieci wraz z przyłączem została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kaliszu
dr Marek Stodolny

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie,
Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów.
2. a/a.